



## HAVALANDIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### Madde 1- İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: **DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ**

b) Adresi: **Dudullu OSB Mah.Nato yolu Cad .No:265/1 Dudullu Organize San. Sitesi Ümraniye /İstanbul**

c) Telefon numarası: **444 7997**

ç) Faks numarası: **0216 326 82 66**

d) Elektronik posta adresi: **satinalma@dogus.edu.tr**

e) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: **Emre Basan-Satinalma Memuru**

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

### Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: **Yapım işi**

b) Varsa kodu:.....

c) (Fiziki) miktarı ve türü: **12 Kalem havalandırma işi**

ç) Teslimatın Yapılacağı yer: **Dudullu OSB Mah.Nato yolu Cad .No:265/1 Dudullu Organize San. Sitesi Ümraniye /İstanbul**

d) Teslimatın Yapılacağı Tarih: **Sözleşme imzalandıktan sonra 45 takvim günü**

### Madde 3 – Teknik Şartname Genel Açıklama

Projelerde gösterilen ve Şartnamede açıklanan yapım işinin teminini içermektedir. Binaya ait işler, şartnamede bu bölüm altında açıklanacaktır. Yapılacak işler standartlara uygun olacaktır. Ürünler montaj yapıldıktan sonraki 2 (iki) yıl için firma garanti verecektir. Garanti süresi içinde kullanım hatası dışında kalan, işçilik hataları sonucunda ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir. Şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır. İş bitimi sistem eksiksiz ve çalışır olarak teslim edilerek muayenesi yapılacaktır. Maksimum 45 Gün içerisinde montajı yapılarak teslimatı sağlanacaktır.

SIRA	MALZEME	MİKTAR	BİRİM
1	ASP 16.000m <sup>3</sup> /h-700PA vant 10.000m <sup>3</sup> /h-500PA ısı transferi + 18kw kanal tipi elk.Isıtıcı + otomatik kontrol panolu havalandırma cihazı	1	Ad.
2	@900 mm GALVANİZ SACTAN SİRİRAL KENETLİ KANALLI JATCAP	1	Ad.
3	KAROTLA BETON DELME VE SIZDIRMAZ İZOLASYONU	1	Takım
4	FLANŞLI,CONTALI,PRİZMATİK,GALVANİZ HAVA KANALI	<b>413</b>	<b>M2</b>
5	etial-60 std uygun volümetrik hava ayar damperi	14	Ad.
6	etial-60 standartına uygun tek-çift sıra kanatlı damperli hava dağıtıcı vetoplayıcı menfez	13	Ad.
7	montaj support malzemeleri	1	Ad.
8	Taze Hava Kanalı İzolasyonu	<b>165</b>	<b>M2</b>
9	Paslanmaz Lif Tutucu Menfez	14	Ad.
10	Paslanmaz Lineer Süzgeç 1mt	5	Ad
11	Temiz Su ve Pis Su Tesisatı Borulama Montaj ve Fittings (Malzeme+ İşçilik)	1	Takım
12	Mevcut Tesisatların Deplasmanı	1	Takım